

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zapytanie z dnia 09 marca 2010 r. (III)

1. Dotyczy obmiaru ilości rusztowania powinno być 2625,793 m² a nie 2018,868 m² Ponieważ nie powinno się potrącać okien od zarusztowanej ściany.

Odpowiedź:

Patrz 1 wyjaśnienie do SIWZ z dnia 10 marca 2010 r.

2. Przy parapetach zewnętrznych nie uwzględniono grubości styropianu, czy uwzględnić.

Odpowiedź:

Nie uwzględniać.

3. Nie uwzględniono wymiany parapetów wewnętrznych w kosztorysie.

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne – pozostawić istniejące

4. W kosztorysie stosuje się różne materiały Sto ISPO, CERESIT i ATLAS powinno się stosować jeden system ale jaki?

Odpowiedź:

Przyjąć system CERESIT

5. W poz. 35 kosztorysu jest malowanie farbą emulsyjną elewacji, a w pozycji 27 ościeży malowanie farbą STO COLORCrylan, a w pozycji 25 farbą silikonową- jaką farbę zastosować.

Odpowiedź:

Przyjąć farbę silikonową.

WÓJCI GMINY
mgr inż. Stanisław Zieliński