

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10: odcinek Sianożęty – Podczele”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść wyjaśnienia z dnia 19 kwietnia 2010 r. w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

- czy konieczne jest ułożenie drogi tymczasowej z płyt, jeśli tak to czy materiał pochodzi od Zamawiającego i co należy zrobić z materiałem po rozebraniu drogi tymczasowej?

Odpowiedz: Ułożenie drogi tak, materiał wykonawcy, płyty nowe o grubości 12 cm. Po wykonaniu zadania Wykonawca przekaże zdemontowane płyty zamawiającemu.


WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Zieliński