

### Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10: odcinek Sianożęty – Podczele”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

### Zapytanie z dnia 19 kwietnia 2010 r. (I)

Prosimy o wyjaśnienie n/w pozycji:

- czy należy uzupełnić przedmiar robót drogowych o dowieszenie gruntu w celu wykonania nasypu o którym mowa w przedmiarze?

**Odpowiedź:** Nie

- czy powierzchnia ułożenia geowłókniny bierze się z uwzględnienia jej w obustronnych poboczach?

**Odpowiedź:** Nie – tylko pod konstrukcją ścieżki

- ławki należy uwzględnić z oparciami czy bez oparc?

**Odpowiedź:** Uwzględnić ławki z oparciem

- czy konieczne jest ułożenie drogi tymczasowej z płyt, jeśli tak to czy materiał pochodzi od Zamawiającego i co należy zrobić z materiałem po rozebraniu drogi tymczasowej?

**Odpowiedź:** Ułożenie drogi tak, materiał Wykonawcy

- czy należy po rozplantowaniu terenu obsiać go trawą?

**Odpowiedź:** Nie



mgr inż. Stanisław Zieliński