

PS – N – HK – 4400 – 14/20

Pani Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy Ustronie Morskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2017r poz. 2294/ przesyła okresową ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Ustronie Morskie za 2019r. Ocenę tę wydaje się na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanego przez podmioty, o których mowa w §§ 6 i 7 w/w rozporządzenia, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz monitoringu prowadzonego przez organy PIS. Mieszkańcy gminy Ustronie Morskie korzystają z wody dostarczanej z trzech wodociągów publicznych administrowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 w Kołobrzegu: wodociąg Bagicz, który zaopatruje także osiedle mieszkaniowe Podczele oraz wodociąg Kukinia i wodociąg Rusowo. Na terenie gminy Ustronie Morskie znajduje się także wodociąg lokalny przy OW „Leśna Polana” ul. Wojska Polskiego 28 w Ustroniu Morskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po weryfikacji terminowości przekazywania przez MWiK Sp. z o.o. wyników badań wody, a także analizie i ocenie danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody informuje, że próbki wody z wodociągów publicznych na terenie gminy pobierane były zgodnie z ustalonym harmonogramem, a sprawozdania z badań przekazywane były w terminie. PPIS w Kołobrzegu zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 1 wydawał bieżące oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia. Na wodociągu publicznym Bagicz w obrębie gminy Ustronie Morskie nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów określonych w w/w rozporządzeniu. W związku z przekroczeniem w wodzie w wodociągu Rusowo zawartości związków żelaza i mętności wydana została decyzja nr 81/19 z dnia 14.10.2019r. dot. warunkowej przydatności wody do spożycia. Strona podjęła działania naprawcze, a następnie w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przedsiębiorstwo wodociągowe powtórzyło badania- wyników nie kwestionowano i stwierdzono przydatność wody do spożycia- decyzja wykonana. Od lipca 2019r. w związku z obniżeniem się zwierciadła wody ujęcie publiczne Kukinia zostało wyłączone z eksploatacji do czasu rozwiązania przez Spółkę problemu napływu wody do studni. Wyłączenie z eksploatacji wodociągu publicznego Kukinia nie spowodowało wstrzymania dostaw wody mieszkańcom zaopatrywanych przez ten wodociąg, ponieważ przedsiębiorstwo wodociągowe do czasu uruchomienia SUW Kukinia przełączyło sieć wodociągową do ujęcia Bagicz.

W ramach monitoringu jakości wody PPIS w Kołobrzegu prowadził nadzór nad jakością wody z wodociągu lokalnego przy OW „Leśna Polana”. Po weryfikacji przekazywania przez podmiot wyników badań wody, a także analizie i ocenie danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody informuje, że próbki wody z w/w wodociągu lokalnego na terenie gminy pobierane były zgodnie z ustalonym harmonogramem,

a sprawozdania z badań przekazywane terminowo. PPIS w Kołobrzegu zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 1 wydawał bieżące oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia.

Biorąc powyższe pod uwagę PPIS w Kołobrzegu stwierdza, że woda do spożycia z wodociągów na nadzorowanym terenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2017r poz. 2294/.

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: lek. med. Jacek Ekk- Cierniakowski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu”.

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. a.a.

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie (elektronicznie na adres: hk@wsse.szczecin.pl)