

Urząd Gminy
Ustronie Morskie

ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Gdańsk, 30 września 2013

Znak EOP - IT - 000035 - 2013

Dot. **Warunków technicznych w zakresie telekomunikacji dla elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kukinka.**

W odpowiedzi na Państwa pismo ENERGA - OPERATOR SA Departament Telekomunikacji przekazuje warunki techniczne, określając zakres niezbędnych prac dla transmisji sygnałów z Elektrowni fotowoltaicznej Kukinka do ENERGA - OPERATOR SA:

1. Dla przyłączenia projektowanego obiektu do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej ENERGA - OPERATOR SA, należy zaprojektować i wykonać łącza GPRS,
2. Łącza GPRS dla potrzeb telemechaniki, należy przyłączyć do APN generacja.energa.pl,
3. Karty SIM M2M przeznaczone do transmisji danych w systemie DATA są parametryzowane przez Polkomtel Spółka z o.o.

Infrastrukturę teletransmisyjną do przesyłu danych oraz projekt wykonawczy, Inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.


Ważność wydanych warunków 2 lata od daty wydania.

Na etapie realizacji łączności GPRS, dla potrzeb parametryzacji łącza, należy skontaktować się z pracownikiem Departamentu Telekomunikacji p. Arkadiuszem Nadobnym, arkadiusz.nadobny@energa.pl, tel. 607 188 829.

k/o:

1. Adresat,
2. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie,
3. a/a

z poważaniem
Dyrektor
Departament Telekomunikacji



Rajmund Oświeciński