

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**Zespół Uzgadniania**  
**Dokumentacji Projektowej**  
**ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg**

**OPINIA GN.6630.464.2013**  
**o uzgodnieniu dokumentacji projektowej**

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455)

**UZGADNIA**

Przedmiot uzgodnienia: **linia kablowa SN 15 kV i NN oraz linia oświetleniowa dla potrzeb budowy elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych**

Lokalizacja: **USTRONIE MORSKIE, działki 487, 502/7, 503/3, 514/1, 514/2, 515/1, 528, 538/1, 560/1, 561/2, 562/1, 563/1, 563/6, 563/9**


Dla: **GMINA USTRONIE MORSKIE**  
**78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2**

Na zlecenie z dnia 09.09.2013

Data wpływu: 09.09.2013

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę.
3. W przypadkach określonych w pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Postępowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)
10. Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodów do sieci uzbrojenia o charakterze zastrzeżonym. Uzgodnienie w tym zakresie należy uzyskać w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie.

**Uwagi i zalecenia do projektu:** Zgodnie z załączoną kopią protokołu nr **GN.6630.464.2013** z dnia **10.09.2013**

Z up. Starosty  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
  
Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka  
upr. GGK Nr 18562, zakres 1



1/3

Miejsce i data: Kołobrzeg, dn. 10.09.2013

**PROTOKÓŁ Nr GN.6630.464.2013**

uzgodnienia dokumentacji projektowej

przedmiot uzgodnienia: **Linia kablowa SN 15 kV i NN oraz linia oświetleniowa dla potrzeb budowy elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych**

kanalizacja: **USTRONIE MORSKIE, dz.: 487, 502/7, 503/3, 514/1, 514/2, 515/1, 528, 538/1, 560/1, 561/2, 562/1, 563/1, 563/6, 563/9**

projektant: **RAJMUND MALISZEWSKI**

inwestor: **GMINA USTRONIE MORSKIE**  
78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2

podstawie zlecenia nr: z dnia **09.09.2013** Data wpływu do ZUDP: **09.09.2013**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia / ~~nie uzgadnia~~ ww. obiekt(ów)

branża	treść uzgodnienia, data i podpis uzgadniającego
<b>PGNIG SPV 4 sp. z o.o.</b> ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Poznaniu  <b>Zakład w Koszalinie</b> ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin NIP 5252496411 KRS 0000374001, REGON 142739519  <b>gazownicza</b>	<p style="text-align: right;">18.09.13</p> <p>Uzgodniono trasę kabla energetycznego w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową średniego ciśnienia. Należy uzgodnić skrzyżowanie z przewodami wysokiego ciśnienia.</p> <p style="text-align: right;">Mistrz Sieci i Instalacji <i>[Podpis]</i> Artur Ziółko</p>
<b>Energo Operator SA</b> Oddział w Koszalinie Rejon Wyszynbuchi w Kołobrzegu ul. Rolna 3 78-100 Kołobrzeg NIP 583-080-11-90  <b>energetyczna</b>	<p>10.09.2013 Uzgodniono bez uwag.</p> <p style="text-align: right;">Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej <i>[Podpis]</i> Grzegorz Pękul</p>
<b>Ła zgodność z oryginałem</b>  <b>URZĄD POWIATOWY W KOŁOBRZEGU</b> Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul. Gryfitów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG	<p><b>TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta</b> Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin</p> <p>L. dz. <u>464</u> 201 <u>3</u> r.</p>
<p>Z up. Starosty <b>PRZEWODNICZĄCY</b> Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej <i>[Podpis]</i> Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka upr. GGG Nr 18512, zakres 1   <b>telekomunikacyjna</b> </p>	<p>Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag <u>2,3,4,5,6,9</u> wg przekazanego załącznika</p> <p><u>Kołobrzeg 10.09.13</u> <u>Mirosław Kaczorek</u> Miejscowość Data Podpis Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie</p>
<p><b>"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"</b> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K 14 001 2 9 8 0 STARSZY INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH Tadeusz Kajda   <b>wodociągowo-kanalizacyjna</b> </p>	<p>Uzgodnienie 585/2013.</p> <p>Uzgodniono się z uwagą: w miejscach skrzyżowań z istniejącymi przewodami wod. kan. kabel układany w wykopie otwartym wykonanym ręcznie.</p> <p style="text-align: right;">10.09.2013</p>



branża	treść uzgodnienia, data i podpis uzgadniającego
drogowa	drogi plinne
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Kołobrzeg ul. Rolna 3 78-100 Kołobrzeg M +48 691 040 890  energetyczna (oświetlenie drogowe)	nie dotyczy Kierownik Rejon Usług Oświetleniowych Kołobrzeg Andrzej Filipiński
Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, KOD 78-111 pow. kołobrzegi, woj. zachodniopomorskie tel. 94 351 55 35, fax 94 351 55 97 NIP 671-18-01-453 REGON 330920512  Urząd Gminy	Uzgodniono bez uwag  INSPEKTOR mgr Stefan Jagielowicz
CZŁONKOWIE ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Kołobrzegu ul. Piastowska 9. 78-100 Kołobrzeg  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  STAROSTWO POWIATOWE w Kołobrzegu WYDZIAŁ BUDOWNICTWA ul. Gryfitów 4-6, tel. 35 301 60 78-100 KOŁOBRZEG  Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa	Uzgodniono bez uwag POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO mgr Danuta Jabłońska La zgodność z oryginałem Uzgodniono bez uwag PODINSPEKTOR Danuta Grabska STAROSTWO POWIATOWE w KOŁOBRZEGU Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul. Gryfitów 4-6. 78-100 KOŁOBRZEG Z up. Starosty PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka upr. GKG Nr 18562, zakres I SPECIALISTA Czesław Malinowski
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8, tel. 352 88 10 78-100 KOŁOBRZEG  Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu	Uzgodniono bez uwag Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka upr. GKG Nr 18562, zakres I SPECIALISTA Czesław Malinowski
Przewodniczący ZUDP	Uzgodniono. UWAGA: Projekt należy uzgodnić z PKP SA. Z up. Starosty PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka upr. GKG Nr 18562, zakres I




## ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU ZUDP NR 464/2013

1. Przekazać plac budowy z udziałem TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy GT Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 9501, fax: 915 790 833.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową TP S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Mirosław Kaczorek  
(imię i nazwisko)  
  
914 818 701  
(telefon)

Ła zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU  
Wydział Geodezji i Gospodarki  
Nieruchomościami  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG

Z up. Starosta  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
  
Geodeta Uprawniony Jolanta Żyłko  
upr. GGK Nr 18562, zakres 1