

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym pn. "Nadzór inwestorski dla zadania:
Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW,
stacji transformatorowej, linii kablowej SN, NN i kanalizacji światłowodowej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieczynnego wysypiska
śmieci obręb Ustronie Morskie"**

W dniu 16 lipca br. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyżej wymienione zadanie. Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi jak niżej.

Pytanie nr 1. odnośnie pkt. 8 ppkt. b). SIWZ – Zamawiający nie określił terminu, w jakim wymagane doświadczenie Wykonawcy zostało uzyskane. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – (§1 ust. 2 pkt.2), wykonawca powinien wykazać, że wymagane usługi wykonane zostały w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień na dalszym etapie postępowania, prosimy o odpowiednią modyfikację omawianego zapisu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmienił ogłoszenie w tym zakresie.

Pytanie nr 2. odnośnie pkt. 8 ppkt. c). SIWZ – Zamawiający stawia wymaganie posiadania doświadczenia w zakresie pełnienia wyszczególnionych funkcji w odniesieniu do inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno- budowlanej: *„.....Nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe łącznie w kierowaniu , nadzorowaniu, koordynacji lub zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy minimalnej 0,9 MW o wartości minimum 3.000.000 zł /brutto/ (stanowisko: Kierownik Projektu, Dyrektor Budowy, Menadżer Projektu, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub równorzędne).”* Jednocześnie Zamawiający nie postawił wymogu posiadania doświadczenia przy budowie elektrowni fotowoltaicznej dla stanowiska inspektora nadzoru robót branży elektrycznej. Mając na uwadze interes Zamawiającego, polegający na uzyskaniu maksymalnego uzysku energii generowanej przez elektrownię, pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że:

a. zakres robót konstrukcyjno- budowlanych przy budowie przedmiotowej elektrowni pv jest standardowy i nie wymaga szczególnych kwalifikacji od inspektora nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych. Stawianie warunku doświadczenia na budowie elektrowni pv dla tego stanowiska wydaje się zdecydowanie nadmierne

b. doświadczenie w nadzorowaniu budowy elektrowni fotowoltaicznej o znacznej mocy powinien naszym zdaniem posiadać inspektor nadzoru branży elektrycznej. Prace przy budowie układów elektrycznych elektrowni pv (szczególnie dotyczy to strony stałoprądowej) wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, którego na ogół nie posiada elektryk, który nie ma doświadczenia na budowie takiego obiektu. Jest to tym bardziej istotne, że SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH nie określa w jasny sposób rodzaju i zakresu badań odbiorowych, których wynik decyduje o możliwości przekazania elektrowni do eksploatacji. Inspektor nadzoru robót elektrycznych powinien więc określić rodzaj i warunki przeprowadzenia

odpowiednich badań i posiadać umiejętność ich interpretacji. Uchybienia w tym zakresie mogą spowodować, że odebrana elektrownia nie spełni oczekiwań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający postanowił dokonać modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków oraz zmienić ogłoszenie w części dotyczącej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku w części dotyczącej specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe warunki SIWZ nie uległy zmianie.


z up. WÓJTA GMINY
Tomasz Grobla
SEKRETARZ GMINY