



- LEGENDA:**
- wentylator wg PT sanitarne
 - elektryczny podgrzewacz wody wg PT sanitarne
 - grzejnik elektryczny wg PT sanitarne
 - gniazdo 230V/16A/ wg oznaczenia
 - gniazdo 230V/16A/1P44/ wg oznaczenia
 - gniazdo 3p+z+n 16A, 400V

- Uwagi:**
- Instalacje wykonać jako wykonawcę pod min. 5mm warstwę zaprawę
 - Instalacje gniazd 230V należy wykonać przewodem YDY20x2,5mm, gniazdo 400V dla potrzeb kuchni elektrycznej przewodem YDY20x2,5mm
 - Obowiązkowo w rozdzielni elektrycznej stosować wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA
 - W miarę możliwości nie stosować puszek rozdzielczych o połączenia wykonanych pod puszkami z osprzętem.

PBW:			
RZUT PIWNICY – INST. Gniazd odbiorczych			
INWESTYTOR:	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini		
ADRES	dz. nr 270, obręb Kukinia, gm. Ustronie Morskie		
INWESTYTOR:	Gmina Ustronie Morskie, ul. Roho 2, 78-111 Ustronie Morskie		
OPRACOWAŁ:	nr upr.	podpis	
INST. ELEKTRYCZNE projektował:	mgr inż. Piotr Markowski	ZP/028/PCE/11	
INST. ELEKTRYCZNE sprawdził:	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZP/0125/PWE/11	
INST. ELEKTRYCZNE opracował:			
pieczątka21.jpg		DATA:	03.2014
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	IE10