
1:100
1:250
POZIOM PORÓWNAWCZY −5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
istniejąca studnia wodomierzowa, Rz.d.=6.81
gaz. gD32, Rz.o.=6.85
trójnik
Proj. połączenie z przewodem de25PE, Rz.o.=5.07
kan. deszcz. Ø600, Rz.d.=4.85
kabel telek. tA
kabel telek. tA
kabel energ. eWA
kan. deszcz. Ø600, Rz.d.=4.85
łuk
8.11
8.02
7.86
7.70
7.70
7.16
6.47
6.47
6.47
6.47
6.47
7.01
6.81
6.48
6.13
5.84
5.49
5.07
5.07
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
4.77
1.10
1.21
1.38
1.57
1.86
1.67
1.40
1.40
1.70
1.70
1.70
5.7%
34.0m
0%
70.0m
2.0
15
0%
14.1m
de 32 PE L=34.0m
de 25 PE L=86.1m
0.0
3.4
9.4
15.4
20.4
26.6
34.0
104.0
106.0
108.8
110.3
112.3
118.1
120.1
3.4
5.9
6.0
5.0
6.2
7.4
70.0
2.0
12.1
2.0
W1
W2
W3
W4
W5
W7
W7.1
0
1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

4pepe

ARCHITEKCI
PAWEŁ WINIECKI
70-440 SZCZECIN
UL. KS. BOGUSŁAWA X 5/5
tel/fax: 607 28 28 39, e-mail: 4pepe@interia.pl

projekt / obiekt :
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"

adres :
Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3

inwestor / adres :
Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

rysunek / temat / treść :

PROFIL WODOCIĄGU

autor /projektant:
dr inż.Adam Krupiński
upr. bud. w specj. instalacyjnej - bez ograniczeń
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

podpis :

sprawdził:
mgr inż. Agnieszka Cichocka
upr. bud. w specj. instalacyjnej - bez ograniczeń
Nr ewid. ZAP/0222/PWOS/10

podpis :

opracował:

podpis :

faza : P.B.	branża : SANITARNA	umowa :
skala : 1:100	miejsce i data: Szczecin 12.2013	rys . nr : 3