



Ustronie Morskie, dnia 19.11.2019r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.7.2019 - „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe”.

Gmina Ustronie Morskie, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zmienia:

1) treść załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

a) w przedmiarze:

- **poz. 8.31, która otrzymuje brzmienie:** „Montaż gniazda bezpiecznikowego tablicowego 1-biegunowego 25A - szt. 4”,
- **poz. 8.32, która otrzymuje brzmienie:** „Montaż termometru manometrycznego odległościowego – układ 1”,

b) w projekcie budowlano-wykonawczym w Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie:

- **zapis na stronie 22** „Roboty wykończeniowe zewnątrz (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL-BAUMANN”, „Bosta-70”, „STALKOL”, „PR-1/30”, „PLETTAC”.” **który otrzymuje brzmienie:** „Roboty wykończeniowe zewnątrz (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań.”,

c) w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót elektrycznych:

- **pkt 2.9., który otrzymuje brzmienie:** „[...] Przewody odprowadzające należy połączyć metalicznie z uziomem fundamentowym – w przypadku braku osiągnięcia wymaganej rezystancji uziemienia $R < 10 \Omega$ przewody odprowadzające należy metalicznie połączyć uziomami sztucznymi wbitymi w ziemię. [...]”,

d) w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne:

- **zapis** „Specyfikacje techniczne odnoszą się do wymagań ogólnych dla poszczególnych robót budowlanych które zostaną wykonane w Przebudowa Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim celem przystosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej”, **który otrzymuje brzmienie:** „Specyfikacje techniczne odnoszą się do wymagań ogólnych dla poszczególnych robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe”.”;

2) treść załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: projekt instalacji elektrycznej – część opisowa, projekt instalacji elektrycznej – część graficzna, zamieszczając zmienione załączniki na stronie internetowej zamawiającego;

3) treść rozdziału XI pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie tj. Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, pokój nr 12 – sekretariat w terminie do **dnia 27.11.2019r.** do godziny 10:00 z adnotacją: „Oferta - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie nr IK.271.7.2019”.

WÓJT GMINY

mgr *Bernadeta Dorkowska*