



**URZĄD GMINY**  
**USTRONIE MORSKIE**  
78-111 Ustronie Morskie  
ul. Rolna 2  
tel. 094 35 15 597, fax: 94 35 15 940

OR.1431.37.2023.ORII

Ustronie Morskie, 09.08.2023 r.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 26.07.2023 r. dotyczące udostępnienia informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informuję:

Ad.1

Na etapie uzgodnień projektowych kluczowym elementem była analiza lokalizacji drzew i planowanej zabudowy względem rozmiarów projektowanej infrastruktury i przyjętej technologii ich wykonania. Warunkiem koniecznym podczas projektowania było zastosowanie przepisów uregulowanych rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt spełniał wszelkie warunki w zakresie poprawności opracowania i uzyskał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w przyjętym zakresie. Ponadto w projekcie znajduje się oświadczenie wszystkich projektantów posiadających uprawnienia w zakresie projektowania, iż projekt został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3D Prawa budowlanego.

Projekt został realizowany w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach tej ustawy można realizować budowę i rozbudowę dróg publicznych. Zaprojektowano jezdnię dla ruchu samochodowego o szerokości 6.0 m (zgodnie z parametrami projektowanej drogi), wykonano zatem poszerzenie jezdni o 1,5 m względem istniejącej jezdni. Dodatkowo zaprojektowana konstrukcja ma grubość 64 cm i odsadzkę od zaprojektowanej krawędzi 0,6m. Całkowita szerokość podziemnej części konstrukcji drogi wynosi 7,2 m na głębokości 60 cm. Do analizy przestrzeni dla ruchu pojazdów dodatkowo zawsze należy brać pod uwagę wymiary skrajni (przebieg wokół drogi pozbawiona jakichkolwiek przeszkód).

W świetle powyższego nie można było pozostawić drzew rosnących bezpośrednio przy drodze.

Ad. 2

Na realizację inwestycji drogowej Inwestor uzyskał decyzję ZRID nr 00680/2021 z dnia 30 września 2021 r., która jednocześnie stanowiła zatwierdzenie projektu budowlanego. W projekcie tym znalazły się plansze, które wskazywały drzewa do usunięcia z realizowanej

inwestycji. Inwestycja realizowana jest w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Dokument związany z uzyskaniem potwierdzenia, iż prace związane z wycinką drzew można wykonać uzyskał wykonawca prac budowlanych przed rozpoczęciem wykonania wycinki. Dokument został przedstawiony do wglądu Zamawiającemu.

Ponadto Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr GOSiR.RS.6220.06.2020.08 z dnia 23.04.2021 r.

Z UP. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
*Ewa Ostrowska*