

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2020.IKIV - „Przebudowa drogi w m. Rusowo”

Gmina Ustronie Morskie, jako zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga płyt betonowych drogowych 1,5x3,0x0,15m: wzmocnionych tj. o zbrojeniu 9,1 kg/m² czy standardowych o zbrojeniu 4,9 kg/m²?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza użycie płyt drogowych betonowych zbrojonych standardowych bądź wzmocnionych, przy czym zastrzega użycie jednego rodzaju płyt na całej nawierzchni.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska