

Dotyczy postępowania na zadanie pn. Wykonanie prac remontowych oraz adaptacyjnych dla części pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, z podziałem na 2 części:

Część 1: „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Ustronie Morskie”

Część 2: „Remont wybranych pomieszczeń”

Do Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI nr 1 + MODYFIKACJA SIWZ nr 1

Zamawiający Gmina Ustronie Morskie działając w oparciu o art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie szczegółów dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – rodzaj na jaki ma zostać wymieniona oraz zakres wymiany.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W zakresie stolarki okiennej (dotyczy części 1):

W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż stolarki okiennej PCV, białej, spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065) określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla wartości obowiązujących od 31.12.2020r. (współczynnik dla okna: $U_w = 0,9$). Skrzydła okienne wykonać jako rozwierno - uchylne. Zakres robót dotyczących stolarki okiennej obejmuje: demontaż i utylizację starej stolarki okiennej wraz z parapetami, dostawę i montaż okien, parapetów wewnętrznych, parapetów zewnętrznych, nawiewników okiennych (łącznie ilość nawiewników dla całego zadania – 4 szt. montowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego). Lokalizacja i wymiary okien zgodnie z częścią graficzną projektu – wymianie podlegają wszystkie okna znajdujące się w zakresie opracowania dokumentacji.

W zakresie stolarki drzwiowej:

a) dla części 1

W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż skrzydeł drzwiowych:

- Wewnętrznych, stanowiących drzwi wejściowe do Klubu seniora, PCV, wyposażonych w zamek z wkładką patentową,
- Wewnętrznych, drewnianych płytowych z ościeżnicami regulowanymi. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażać należy w otwory wentylacyjne. Drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażać należy w samozamykacz.

Lokalizacja i wymiary drzwi zgodnie z częścią graficzną projektu – wymianie podlegają wszystkie drzwi znajdujące się w zakresie opracowania dokumentacji.

b) dla części 2

W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż skrzydeł drzwiowych:

- Wewnętrznych, dwuskrzydłowych, PCV, wyposażonych w zamek z wkładką patentową o wymiarach min. 1,5 x 2,0m, z przeszkleniami, stanowiących drzwi wejściowe do części pomieszczeń I piętra
- Wewnętrznych, drewnianych płytowych z ościeżnicą regulowaną o wymiarach 1,0x2,0, wyposażonych w otwory wentylacyjne oraz samozamykacz, stanowiących drzwi wejściowe do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót dotyczących stolarki drzwiowej obejmuje: demontaż i utylizację starej stolarki drzwiowej oraz dostawę i montaż nowej stolarki drzwiowej.

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający Gmina Ustronie Morskie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W załączniku nr 6 do SIWZ – Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dodaje się zapisy:

W pkt. 1 SST – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Wymagania dla stolarki okiennej:

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż stolarki okiennej PCV, białej, spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065) określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla wartości obowiązujących od 31.12.2020r. (współczynnik dla okna: $U_w - 0,9$). Skrzydła okienne wykonać jako rozwierno - uchylne. Zakres robót dotyczących stolarki okiennej obejmuje: demontaż i utylizację starej stolarki okiennej wraz z parapetami, dostawę i montaż okien, parapetów wewnętrznych, parapetów zewnętrznych, nawiewników okiennych (łącznie ilość nawiewników dla całego zadania – 4 szt. montowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego). Lokalizacja i wymiary okien zgodnie z częścią graficzną projektu – wymianie podlegają wszystkie okna znajdujące się w zakresie opracowania dokumentacji.

Wymagania dla stolarki drzwiowej:

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż skrzydeł drzwiowych:

- Wewnętrznych, stanowiących drzwi wejściowe do Klubu seniora, PCV, wyposażonych w zamek z wkładką patentową,
- Wewnętrznych, drewnianych płytowych z ościeżnicami regulowanymi. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażać należy w otwory wentylacyjne. Drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażać należy w samozamykacz.

Lokalizacja i wymiary drzwi zgodnie z częścią graficzną projektu – wymianie podlegają wszystkie drzwi znajdujące się w zakresie opracowania dokumentacji.

Zakres robót dotyczących stolarki drzwiowej obejmuje: demontaż i utylizację starej stolarki drzwiowej oraz dostawę i montaż nowej stolarki drzwiowej.

2. W załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dodaje się zapisy:

W pkt. II.1.2

Wymagania dla drzwi: w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drewnianych płytowych z ościeżnicą regulowaną o wymiarach 1,0x2,0, wyposażonych w otwory wentylacyjne oraz samozamykacz, stanowiących drzwi wejściowe do toalety dla osób niepełnosprawnych.

W pkt. II.4

Wymagania dla drzwi: w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, dwuskrzydłowych, PCV, wyposażonych w zamek z wkładką patentową o wymiarach min. 1,5 x 2,0m, z przeszkleniami, stanowiących drzwi wejściowe do części pomieszczeń I piętra.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

ZUP. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Sylvia Halama