

**OPIS**  
**do projektu zagospodarowania terenu**  
**usunięcia kolizji instalacji oświetlenia drogi gminnej**  
**na dz. nr 560/2 obręb Ustronie Morskie**

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest usunięcie kolizji linii kablowej oświetleniowej 0,4kV na dz. nr 560/2 obręb Ustronie Morskie .

2. Stan istniejący

Działka nr 560/2 jest drogą gminną utwardzoną na której są następujące obiekty liniowe: instalacja wodna, gazowa, kanalizacyjna, linie napowietrzne 15kV linia kablowa 0,4kV oraz oświetleniowa linia zasilająca.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu – sieć instalacji podziemnej.

Istniejące kabel oświetleniowy przy współrzędnych 3-8 odkopać i ułożyć po nowej trasie poza pasem drogi, natomiast od współrzędnej 8-11 wykonać wykop o szerokości min.400mm odkopując kabel i przesuwając poza krawędzi jezdni.

Istniejące kable przy współrzędnych 14-18 wykonać wykop j/w i przysunąć poza krawędzi jezdni w pobocze. Pod wjazdami ułożyć rury dwudzielne.

Istniejące 2 słupy oświetleniowe maksymalnie odsunąć od krawędzi jezdni przesuwając na krawędzi pobocza.

**Uwaga: przy przestawieniu słupa nr 214/12 zwrócić uwagę aby zachować normatywną odległość od linii napowietrznej SN.**

4. Zestawienie powierzchni – nie dotyczy

5. Informacje z zakresu ochrony zabytków – nie podlega ochronie

6. Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska – nie dotyczy

8. Inne – ( - )

9. Powierzchnia zabudowy (dotyczy budynków) – nie dotyczy