

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w przetargu nieograniczonym pn.

„Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap”

W dniu 21 marca br. wpłynęło do tut. urzędu zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyżej wymienione zadanie. Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie

W przedmiarze robót

Lp 4 – Oświetlenie Terenu

Nr 27 Mocowanie opraw IP65 70W z wyciąganiem przewodów – szt. 16

W przedmiarze zaprojektowano oświetlenie oprawami sodowymi Gino 400 o mocy 70W, a na rysunku nr 5 schemat oświetlenia opisane są oprawy CLIMA 1214 100W produkcji Disano. Proszę o wyjaśnienie jakie oprawy należy wycenić ?

Odpowiedź

Należy wycenić oprawy IP65 o mocy 70W zgodnie z projektem wykonawczym.

Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzenia oferty.
Pozostałe warunki SIWZ nie uległy zmianie.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

mgr Magdalena Kolosowska