

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.5.2021.IKIV – „Budowa dojścia do plaży nr 17 w miejscowości Ustronie Morskie”

Gmina Ustronie Morskie, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy, **przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie czy w zadaniu „Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim” wykonawca będzie mógł zastosować zamiast płytek o powierzchni żwirowej płytki betonowe chodnikowe szare o gładkiej nawierzchni. Firma, która dotychczas produkowała płytki z powierzchnią żwirową zakończyła swoją działalność i produkcję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ułożenia płytek o powierzchni żwirowej, jednocześnie wyjaśnia, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, nawierzchnia drogi na poszczególnych odcinkach, winna być wykonana z:

- od KM=0+000,00 do KM=0+207,64 – drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka betonowa na drodze manewrowej parkingu / płytki chodnikowe w 3 odcieniach szarości na trasie dojścia, wg OPZ oraz dokumentacji technicznej),
- od KM=0+207,64 do KM=0+384,04 – wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno – żywicznej,
- od KM=0+384,04 do KM=0+394,02 – desek z tworzywa sztucznego (konstrukcja pomostowa zejścia na plażę).

Jednocześnie zamawiający przypomina, iż szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Załączony do dokumentacji przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym. Podstawą wyceny dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o zalecaną, dokonaną wizję lokalną, dokumentację techniczną, wiedzę techniczną, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Zamawiający udostępnia przedmiar robót jedynie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający, przy szerokości drogi wynoszącej 3m, przewiduje wycięcie (wykarczowanie) kolidujących z trasą drzew?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wytnie kolidujące z inwestycją drzewa na całej jej długości. W zakres prac wykonawcy wchodzi wykarczowanie pozostałości po wycince.

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
Doruchówko