

Usunięcie kolizji – przestawienie słupów oświetleniowych

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przestawienie 4 słupów oświetleniowych (parkowych) z linią kablową oświetleniową 0,4kV w m-ci Ustronie Morskie przy ul. Łąkowej wg załączonego rysunku.

Stan istniejący: działka nr 407 jest drogą gminną nieutwardzoną z istniejącym oświetleniem ulicznym będącą przedmiotem projektu drogowego. W ramach projektu drogowego zaprojektowano utwardzenie jezdni, budowę chodników i odwodnienia.

Linia zasilająca.

Istniejących słupów oświetleniowych znajdujących się w projektowanym chodniku fundamenty usytuować przy krawędzi obrzeża poza linią chodnika. Pozostałe słupy usytuowane poza obrzeżem (chodnikiem) pozostawić bez zmian, ewentualnie podnieść lub opuścić fundamenty po poziom gruntu lub chodnika w zależności jak są usytuowane.

Przy wykonywaniu wykopów pod obrzeże chodnika, należy zwrócić uwagę na kable oświetleniowe 0,4kV, które należy przesunąć w pas zieleni.

Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- przestawienie słupów oraz ewentualne przesunięcie kabli 0,4kV
- wykopy rowu kablowego
- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów oświetleniowych złącza kablowego

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- a) instalacja gazowa
- b) linia kablowa 0,4kV i oświetleniowa
- c) instalacja wodna
- d) instalacja kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- a) linia kablowa 0,4kV i oświetleniowa
- b) instalacja gazowa
- c) instalacja wodna.

Projektował

.....