

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający przedstawia zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim”.

### Zmiana 1:

Załącznik NR 8 do SIWZ – projekt umowy o roboty budowlane - § 2 pkt 3.

jest:

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30 listopada 2016r.

winno być:

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 15 grudnia 2016r.

### Zmiana 2:

Załącznik NR 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – część B - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej w ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim, w pkt. 3 dodaje się:

Na działce nr 432 należy przewidzieć włączenie do projektowanej studni S11 o rzędnych Rt15.00/Rd11.42 i wyprowadzić przewód PVC DN/OD 200 o długości 65 metrów w kierunku ulicy Bolesława Chrobrego i zabudować studnię betonową dn1200 , następnie wykonać odgałęzienie na działkę nr 206, następnie zaślepić.

Należy przewidzieć 2 odgałęzienia wodociągowe 8 metrów każde od studni 15 i 16a do działek 433/19;433/21.

Należy przewidzieć odgałęzienie wodociągowe do działki nr 436/5 od istniejącej sieci wodociągowej dn 150 w działce drogowej nr 432.

**Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzenia oferty.**

**Pozostałe warunki SIWZ nie uległy zmianie.**

z up. WÓJTA GMINY

Tomasz Grobka  
SEKRETARZ GMINY