

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ETAP 1

SYMBOL	TYP/MODEL	WYDAJNOŚĆ		TEMP. OBL. DLA ZIMY	CIĘŻAR	GŁOŠNOŚĆ W ODL. 1m	PRODUCENT	LOKALIZACJA	ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA				
		NAWIEW	WYWIEW						80/60		DANE DO CT		
		[m3/h]	[m3/h]						[oC]	[kg]	[dB]	CHŁÓD[kW]	CIEPŁO[kW]
TK1	DanX 16/32 XWP 2xMTZ 125	32000	31700	39	4193	73	DANTHERM	WENTYLATORNIA	0,0	113,1	4824,0	7,2	3,8
TK2	GOLEM-G-151-1-S-P	2700	2000	16	611	60	CLIMA PRODUKT	PODBASENIE	0,0	10,0	40,0	9,0	0,5
TK3	GOLEM-G-151-1-S-P	3350	3350	25	627	56	CLIMA PRODUKT	WENTYLATORNIA	0,0	27,0	1200,0	2,3	3,4
TK4	GOLEM-G-151-2-S-P	5150	3675	20	781	57	CLIMA PRODUKT	WENTYLATORNIA	0,0	45,0	1900,0	2,3	3,9