



LEGENDA

- Opr. Neptun 2x36W IP65
- Aw. Moduł awaryjny 18-58W 2h.
- Opr. ewakuacyjna BW 2h.
- łącznik p/t jednobiegunowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO
- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA**
 - Całość instalacji wykonać przewodem YDYtzo 2,3,4,5x1,5mm² układanym p/t, na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL20
 - Łączniki instalować na wysokości 1,4m
- INSTALACJA GNAZD WTYK. 230V I SEOWA 400V**
 - Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedynczo) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO
 - Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYtzo 3x2,5mm² układanym p/t, na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL20 (korytarze i pomieszczenia wys. montażu 0,3m) (pomieszczenia "mokre" wys. montażu nad ujęciami wody)
 - Instalacja siłowa 400V YDYtzo lub YKYtzo (pigołotowe) p/t układanym p/t, na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL

- Główna rozdzielnia płytwni
- Główna rozdzielnia hali sportowej
- Rozdzielnia wentylatorów płytwni
- Bateria kondensatorów typu BK prod. OLMEX Olsztyn
- Tablica urządzeń rekreacji
- Tablica uzdatniania wody
- Tablica uzdatniania wody
- Tablica uzdatniania wody
- Tablica kotłowni
- Wyłącznik p. pożarowy budynku

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PODZIEMIE
występujące tylko w części basenowej

L.P. Zespół funkcjonalny, nazwa pomieszczenia	P.U. [m ²]	posadzka	ściany	sufit	wys.pom. [m]
P.7 ZESPÓŁ TECHNICZNY	609,05				
P.7.1 KOMUNIKACJA, PRZESTRZEN TECHNICZNA	68,15	G	Tc	Tc	2,60
P.7.2 KOTŁOWNIA	110,80	B	Tc	Tc	2,60
P.7.3 WENTYLATORNA	86,80	B	Tc	Tc	6,13
P.7.4 PODBASENIE	220,95	B	Tc	Tc	2,60
P.7.5 PODBASENIE NIEUŻYTKOWE	622,95	B	Tc	Tc	2,60
P.7.6 KOMUNIKACJA	16,25	B	Tc	Tc	2,60
P.7.7 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	7,70	B	Tc	Tc	2,60
P.7.8 WEZEL C.O. dla II etapu	19,00	B	Tc	Tc	2,60
P.7.9 STACJA UZDATNIANIA WODY	66,30	B	Tc	Tc	3,58
P.7.10 MAGAZYN	2,60	B	Tc	Tc	2,60

SIEĆ NN W UKŁADZIE TN-C,
INSTALACJE W BUDYNKU W UKŁADZIE TN-S

PAWEŁ TIEPŁOW – PRACOWNIA PROJEKTOWA
04-302 Warszawa, ul. Osypkowska 27 m.5 tel.fax:(22) 612 47 11
kom. 0-608-052-956 e-mail: tiepłow@wp.pl

INWESTOR:
URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE
ul. Białostawa Chrobrego 68 78-111 Ustronie Morskie

TEMAT:
CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
w Ustroniu Morskim ul. Wojska Polskiego

PROJEKTANT:
inż. Jarosław Sokolowski
upr. nr KL-279/91

SPRACOWUJĄCY:
mgr inż. Zbigniew Tatarczuk
upr. nr KL-255/91

BRANŻA: ELEKTRYCZNA DATA: 06.2006

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:100

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
PODBASENIE NR RYSUNKU: E4