



LEGENDA

- Opr. Galaxy 2x400W IP65 asy
- Opr. Rubin plus 4x18W PPAR
- Opr. Neptun 2x36W IP65
- Opr. Neptun 2x58W IP65
- Opr. Rubin sport 3x58W squash
- Opr. Meteor 2x18W
- Aw.** Moduł awaryjny 18-58W 2h.
- Opr. ewakuacyjna 8W 2h.
- łącznik p/t świecznikowy systemu OPTIMA f-my POLO
- łącznik p/t schodowy systemu OPTIMA f-my POLO
- łącznik p/t jednobiegowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO

INSTALACJA OŚWIETLENOWA
 - Całość instalacji wykonac przewodem YDY2zo 2,3,4,5x1,5mm2
 ułożonym p/t, na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL20
 - Łączniki instalować na wysokości 1,4m

RWH - Rozdzielnia wentylatorowni

INSTALACJA GNIAZD WTYK. 230V I SIŁOWA 400V
 1) Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyncza) p/t systemu OPTIMA f-my POLO
 2) Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwójna) p/t systemu OPTIMA f-my POLO
 3) Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyncza) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO
 4) Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwójna) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO
 - Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYzo 3x2,5mm2
 ułożonym p/t, na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL20
 (wyjątkowo i pomieszczenia wys. montażu 0,3m)
 (pomieszczenia "mokre" wys. montażu nad ujęciami wody)
 - Instalacja siłowa 400V YDYzo lub YKYzo (płocinyłowe) p/t
 ułożonym p/t, na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
 HALA SPORTOWA - PIĘTRO

L.P. Zespół funkcjonalny, nazwa pomieszczenia	P.U. [m ²]	posadzka	ściany	sufit	wys.pom. [m]
S.2 ZESPÓŁ SPORTOWY	497,75				
S.2.38 REŻYSERKA	18,25	Wd	Tc	Tc	3,00
S.2.1a HALA SPORTOWA, ARENA					
S.2.1b TRYBUNY + KOMUNIKACJA					
S.2.35 SQUASH					
S.2.36 SQUASH					
S.3. ZESPÓŁ TECHNICZNY	173,75				
S.3.1 KOMUNIKACJA	8,40	G	Tc	Tc	-
S.3.2 WENTYLATORNIA	165,35	B	Tc	-	-

SIEĆ NN I INSTALACJE W BUDYNKU W UKŁADZIE TN

PAWEŁ TIEPŁOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA
 04-302 Warszawa, ul. Osowska 27 m.5 tel: 69-223 612 47 11
 kom. 0-608-052-956 e-mail: teplow@p.p.pl

INWESTOR:
 URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE
 ul. Bolekława Chrobrego 68 78-111 Ustronie Morskie

TEMAT:
 CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
 ul. Wojska Polskiego

PROJEKTANT:
 inż. Jarosław Sokolowski
 Upr. projektowe KL-279/91

SPRAWDZĄCY:
 mgr inż. Zbigniew Tatarczuk
 Upr. projektowe KL-255/91

BRANŻA: ELEKTRYCZNA DATA: 06.2006

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY SKALA: 1 : 100

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PIĘTRA NR RYSUNKU: E4