



AB 1156

Punkt Obsługi Klienta:

+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:

badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

**Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:**

+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:

+48 94 35 177 79

**Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:**

+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:**


+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:

+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. **994**



L. dz. PI/02375/22

Kołobrzeg, 20.07.2022r.

**Autorska Pracownia Projektowa
Jan Sontowski
ul. Świerkowa 27
75-644 Koszalin**

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3324Z i 3327Z.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.07.2022r. (data wpływu 14.07.2022r.) dotyczący uzgodnienia projektu technicznego usunięcia kolizji projektowanego ciągu pieszo-jezdnego rozbudowywanej drogi powiatowej nr 3324Z i 3327Z z istniejącymi hydrantami „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. w Kołobrzegu informuje, że uzgadnia projekt techniczny w zakresie usunięcia kolizji z istniejącymi hydrantami (rys. 1.1-1.5), tj demontaż istniejących hydrantów i zaślepienie podejść hydrantowych oraz montaż nowych hydrantów z wyniesieniem ich poza projektowany ciąg pieszo-jezdny.

Do zaproponowanego rozwiązania wnosimy uwagę- z uwagi na skrócenie czasu wyłączenia z eksploatacji wodociągu , włączenie nowych hydrantów do istniejących sieci wykonać za pomocą złącz RK .

Z poważaniem

PRZEDSIĘWZNIEMO
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów

Załącznik:

1. Projekt techniczny – 1 egz.

Opracował: Ryszard Wałęska