




Przekrój przez nawierzchnię placu



Przekrój przez chodnik



- 1 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm - kolorystyka wg zaleceń Inwestora
- 2 Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 25 cm
- 3 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 15 cm
- 4 Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :
 - pod nawierzchnią narażonej na ruch pojazdów ciężarowych - G1 ($I_s \geq 1,00$, $E_2=100$ MPa, $I_o < 2,2$)
 - pod nawierzchnią narażonej na ruch pieszych - G1 ($I_s \geq 0,98$, $E_2=80$ MPa, $I_o < 2,5$)
- 5 Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :



Przygotowanie podłoża

cał 0,30 m	
	wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 15 cm - doprowadzenie podłoża do G1 pod wymaganą nawierzchnię (dla KR3 $I_s \geq 1,00$, min $E_2=120$ MPa)
	wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa grubości 15 cm
	grunt odkryty rodzimy, nośny, po bezwzględnym usunięciu spod rzutu powierzchni utwardzanych nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych



Biurowo Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEx Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor:		Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie		Stadium dokumentacji:	
Przedsięwzięcie:		Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Ustronie Morskie		Projekt budowlany	
Tytuł rysunku:		PRZEKROJE		Branża:	
				branża drogowa	
Funkcja:		Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:	
Projektował:		mgr inż. Hieronim Krzysztofki		191/87/PW	
Sprawdził:		mgr inż. Marek Macedulski		WKP/0077/POOD/14	
				Podpis:	
				Skala:	
				1:50	
				Data:	
				maj 2018	

D-02